

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)
अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2026/198892/LCK/LUCKNOW/9270/CFO
दिनांक : 14-05-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **Ideal Elementary Inter College** पता **Khasara No-629 KH, 653 Arjunganj, Sultanpur Road, Lucknow** तहसील - **Lucknow** प्लॉट एरिया **3250.80 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **6876.56** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
Ideal Elementary Inter College	4	0	13.30 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **Ideal Elementary Inter College** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **15-05-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **Mr. Subhash Chandra Shukla** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **16-05-2026** से **15-05-2031** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **Ideal Elementary Inter College** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **Ideal Elementary Inter College** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : प्रभारी अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति आख्या के क्रम में भवन का अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम-2022 के प्रस्तर-26/नियमावली-2024 के नियम-56(1) के अनुसार भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्था को क्रियाशील रखने व उसके रख-रखाव एवं जीवन सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी/प्रबंधक की होगी तथा नियमानुसार प्रत्येक छः माह में अग्निशमन उपकरणों की क्रियाशीलता का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। भवन का इलैक्ट्रिक सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य होगा।



निर्गत किये जाने का दिनांक : **16-05-2026**
स्थान : **LUCKNOW**

हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

ANKUSH MITTAL

C1A4F12653EE8617AC34BF4879D7820B631DA4C4

16-05-2026

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.

Ideal Elementary Inter College
Arjunganj, Lucknow
FOUNDER/MANAGER

Principal
Ideal Elementary Inter College
Arjunganj, Lucknow

